

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ****ООО «Прогресс»**

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок

Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

А. М. Чернова

Февраля 2024г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**(исследований)****№42645-ПРГ/24 от 08.02.2024**

1	Объект	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ (ПГС).
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «ДИСКАВЕРИ ТРЕЙДИНГ», Адрес: 197374, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. МЕБЕЛЬНАЯ, Д. 2, ЛИТЕР В, ПОМЕЩ. 13-Н/К.2, ИНН: 4704064664, ОГРН: 1064704010480
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «ДИСКАВЕРИ ТРЕЙДИНГ», Адрес: Россия, 197374, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. МЕБЕЛЬНАЯ, Д. 2, ЛИТЕР В, ПОМЕЩ. 13-Н/К.2, ИНН: 4704064664, ОГРН: 1064704010480
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 42645 от 28 Декабря 2023 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	29 Декабря 2023 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	09 Января 2024 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	12 Января 2024 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 23735-2014 "СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Технические условия".
9	Результаты	Таблица №1


Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Содержание зерен гравия	От 10% до 90% по массе	45	ГОСТ 23735-2014
2	Группа по содержанию зерен гравия	2-я От 25% до 35%	2-я 33	ГОСТ 23735-2014
3	Наибольшая крупность зерен гравия, мм	От 10 до 70	65	ГОСТ 23735-2014
4	Полный остаток на ситах по массе, %	0 – 15	5	ГОСТ 23735-2014
5	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % не более	5	3	ГОСТ 23735-2014
6	Содержание глины в комках, % по массе, не более	0,5	0,2	ГОСТ 23735-2014

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ (ПГС), выпускаемые Обществом с ограниченной ответственностью «ДИСКАВЕРИ ТРЕЙДИНГ», Адрес: Россия, 197374, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. МЕБЕЛЬНАЯ, Д. 2, ЛИТЕР В, ПОМЕЩ. 13-НЛК.2, ИНН: 4704064664, ОГРН: 1064704010480, соответствуют: ГОСТ 23735-2014 "СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Технические условия".

Исполнитель



Г. И. Куликов

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.